

月別予定契約電力及び使用電力量【中央浄化センター】

	予定契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)	予定使用電力量 のうち有効電力量 (kWh)
令和4年4月	52	27,000	16,000
令和4年5月	52	28,000	17,000
令和4年6月	52	27,000	16,000
令和4年7月	52	27,000	16,000
令和4年8月	52	27,000	16,000
令和4年9月	52	26,000	16,000
令和4年10月	52	27,000	16,000
令和4年11月	52	26,000	16,000
令和4年12月	52	27,000	16,000
令和5年1月	52	27,000	16,000
令和5年2月	52	25,000	15,000
令和5年3月	52	27,000	16,000
合計	—	321,000	192,000

※有効電力量 …… 昼間時間帯(8時00分～22時00分)の電力使用量

月別最大需要電力及び使用電力量の実績【中央浄化センター】

	最大需要電力 (kW) 【契約電力52kW】	使用電力量 (kWh)	使用電力量のうち 有効電力量 (kWh)
令和2年10月	49	26,537	16,110
令和2年11月	47	25,998	15,630
令和2年12月	47	26,951	16,182
令和3年1月	48	27,264	16,410
令和3年2月	52	24,700	14,814
令和3年3月	45	27,128	16,236
令和3年4月	49	26,600	15,924
令和3年5月	50	27,748	16,656
令和3年6月	49	26,645	15,972
令和3年7月	50	27,101	16,302
令和3年8月	47	27,063	16,260
令和3年9月	47	26,206	15,738
合計	—	319,941	192,234

※有効電力量 …… 昼間時間帯(8時00分～22時00分)の電力使用量

※使用電力量については、計量日の都合で5日～翌月4日の使用量を記載しています。

(例)令和2年10月分は、令和2年10月5日～令和2年11月4日使用分となります。