

月別予定契約電力及び使用電力量【西区浄水場】

	予定契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)	予定使用電力量 のうち有効電力量 (kWh)
令和4年4月	134	68,000	47,000
令和4年5月	134	71,000	49,000
令和4年6月	134	70,000	49,000
令和4年7月	134	75,000	52,000
令和4年8月	134	72,000	50,000
令和4年9月	134	67,000	47,000
令和4年10月	134	74,000	54,000
令和4年11月	134	84,000	52,000
令和4年12月	134	73,000	51,000
令和5年1月	134	73,000	49,000
令和5年2月	134	64,000	43,000
令和5年3月	134	69,000	47,000
合計	—	860,000	590,000

※有効電力量 …… 昼間時間帯(8時00分～22時00分)の電力使用量

月別最大需要電力及び使用電力量の実績【西区浄水場】

	最大需要電力 (kW) 【契約電力134kW】	使用電力量 (kWh)	使用電力量のうち 有効電力量 (kWh)
令和2年10月	134	74,310	54,450
令和2年11月	133	83,502	52,164
令和2年12月	133	73,476	50,568
令和3年1月	131	72,822	49,200
令和3年2月	133	63,516	43,260
令和3年3月	133	69,222	47,448
令和3年4月	132	67,962	46,722
令和3年5月	132	70,500	49,062
令和3年6月	133	69,882	48,696
令和3年7月	133	75,240	52,182
令和3年8月	133	72,144	50,304
令和3年9月	132	66,906	46,572
合計	—	859,482	590,628

※有効電力量 …… 昼間時間帯(8時00分～22時00分)の電力使用量

※使用電力量については、計量日の都合で5日～翌月4日の使用量を記載しています。

(例)令和2年10月分は、令和2年10月5日～令和2年11月4日使用分となります。