

別紙1 照明器具リスト

【R8串間市】学校給食共同調理場

No.11とNo.12はLEDに改修済み

No	設置場所	室名	器具種類	既設照明			交換方式	基準品	基準品番	ランプ数	光束(Im)	消費電力(100V時)	備考
				ランプ型番	器具台数	ランプ数							
				(台)	(本)								
1	A	1F ホール	ダウンライト	FDL13	8	8	器具	ダウンライト150φ	DL8N8-15A7BW-D	8	782	7.5	
2	B	1F ホール	ダウンライト	FDL18	4	4	器具	ダウンライト150φ	DL8N8-15A7BW-D	4	782	7.5	
3	I	1F ホール	非常灯	-	2	2	器具	非常灯別置150φ	IREL-DL8/150-W	2	-	1.3	
4	E	1F 事務室	直管型蛍光灯	HF32	6	12	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	12	3,300	19.3	
5	F	1F 事務室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3,300	19.3	
6	G	1F 事務室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	ランプ	直管LEDランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	1	1,000	6.1	
7	H	1F 事務室	電球	IL25	1	1	ランプ	LED電球	LDA4L-G-E17-4T8	1	440	3.9	
8	C	1F 通路	ベースライト	FPL55	2	8	ランプ	コンパクトLED55形	LDPCP55N/22/33B	8	3,300	21.2	
9	D	1F 通路	シーリング	FCL30	1	1	ランプ	LEDシーリング	FCL11ND	1	10.9	1,600	
10	I	1F 検収室兼下処理室	直管型蛍光灯	FL15	1	1	ランプ	直管LEDランプ15形	FL5N-SF3	1	840	5.1	
11	X	1F 検収室兼下処理室	40形蛍光灯器具 防水	-	7	7	器具	-	LXBF-CL40W-BSL	7	-	-	
12	X	1F 検収室兼下処理室	直管型蛍光灯	FLR40	7	7	器具	防水40形ベースライト	LXU160F-40N-40B	7	4,000	25.2	
13	Y	1F 検収室兼下処理室	電球	クリプトン電球60形	1	1	器具	LED電球	SVLEDC-5062-AD1	1	2,360	8.0	
14	Z	1F 検収室兼下処理室	電球	クリプトン電球60形	1	1	器具	LED電球	SVLEDC-5062-AD1	1	2,360	8.0	
15	AA	1F 検収室兼下処理室	40形蛍光灯器具 防水	-	1	1	器具	-	LXBF-CL40-BSL	1	-	-	
16	AA	1F 検収室兼下処理室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	器具	防水40形ベースライト	LXU160F-20N-40B	1	2,000	12.7	
17	F	1F 消毒室	直管型蛍光灯	FLR40	4	4	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	4	3,300	19.3	
18	J	1F 消毒室	電球	クリプトン電球60形	1	1	ランプ	LED電球	LDA7L-G-6T8	1	810	7.1	
19	K	1F 消毒室	直管型蛍光灯	FL20	1	2	ランプ	直管LEDランプ20形	LDG20T-W/6/9/19SL/C	2	980	6.1	
20	L	1F 階段下倉庫	-	-	1	1	-	-	LED済みの為対象外	1	-	-	
21	F	1F 男子トイレ	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3,300	19.3	
22	I	1F 男子トイレ	直管型蛍光灯	FL15	1	1	ランプ	直管LEDランプ15形	FL5N-SF3	1	840	5.1	
23	I	1F 女子トイレ	直管型蛍光灯	FL15	1	1	ランプ	直管LEDランプ15形	FL5N-SF3	1	840	5.1	
24	J	1F 女子トイレ	電球	クリプトン電球60形	1	1	ランプ	LED電球	LDA7L-G-6T8	1	810	7.1	
25	K	1F 多目的トイレ	直管型蛍光灯	FL20	1	2	ランプ	直管LEDランプ20形	LDG20T-W/6/9/19SL/C	2	980	6.1	
26	AA	1F 屋外・軒下	40形蛍光灯器具 防水	-	2	2	器具	-	LXBF-CL40-BSL	2	-	-	
27	AA	1F 屋外・軒下	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	器具	直管型蛍光灯	LXU160F-20N-40B	2	2,000	12.7	
28	AD	1F 屋外・軒下	ダウンライト	FDL18	4	4	器具	LEDダウンライト 150φ 軒下用	EL-WD01/3(102NM)AHN	4	960	6.8	
29	M	1F 階段	非常灯兼用器具	-	1	1	器具	-	IREL-LX3B-CL20W	1	-	0.8	
30	M	1F 階段	直管型蛍光灯	FL20	1	1	器具	ベースライト20形	LX3U170-20N-20	1	2,000	12.6	
31	AC	1F 調理場天井	-	-	8	8	-	-	LED済みの為対象外	8	-	-	
32	X	1F 調理場	40形蛍光灯器具 防水	-	6	6	器具	-	LXBF-CL40W-BSL	6	-	-	
33	X	1F 調理場	直管型蛍光灯	FLR40	6	6	器具	防水40形ベースライト	LXU160F-40N-40B	6	4,000	25.2	
34	AA	1F 調理場	40形蛍光灯器具 防水	-	3	3	器具	-	LXBF-CL40-BSL	3	-	-	
35	AA	1F 調理場	直管型蛍光灯	FLR40	3	3	器具	防水40形ベースライト	LXU160F-20N-40B	3	2,000	12.7	
36	AB	1F 調理場	40形蛍光灯器具 防水	-	2	2	器具	-	LXBF-TR40-B	2	-	-	
37	AB	1F 調理場	直管型蛍光灯	HF32	2	2	器具	防水40形ベースライト	LXU160F-25N-40B	2	2,500	16.5	
38	X	1F 残飯処理室	40形蛍光灯器具 防水	-	1	1	器具	-	LXBF-CL40W-BSL	1	-	-	
39	X	1F 残飯処理室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	器具	防水40形ベースライト	LXU160F-40N-40B	1	4,000	25.2	
40	E	1F 米倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3,300	19.3	
41	F	1F ポイラー室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3,300	19.3	
42	AE	1F エアコン室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3,300	19.3	
43	N	2F 通路	非常灯兼用器具	-	2	2	器具	LED非常灯兼用器具	MY-BH215435C/N AHTN	2	1,540	12.7	
44	O	2F 通路	直管型蛍光灯	FL20	3	6	ランプ	直管LEDランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	6	1,000	6.1	
45	I	2F 休憩室	非常灯	-	1	1	器具	非常灯別置150φ	IREL-DL8/150-W	1	-	1.3	
46	V	2F 休憩室	-	-	1	1	-	-	LED済みの為対象外	1	-	-	
47	I	2F 踏込	非常灯	-	1	1	器具	非常灯別置150φ	IREL-DL8/150-W	1	-	1.3	
48	T	2F 踏込	直管型蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	4	3,300	19.3	
49	U	2F 踏込	ダウンライト	FDL18	2	2	ランプ	コンパクト形LED18W	FDL8ND	2	8	1,150.0	

別紙1 照明器具リスト

【R8串間市】学校給食共同調理場

No.11とNo.12はLEDに改修済み

No	設置場所	室名	器具種類	既設照明				LED照明 ※同等品可					
				ランプ型番	器具台数	ランプ数	交換方式	基準品	基準品番	ランプ数	光束(Im)	消費電力(100V時)	備考
				(台)	(本)								
50	W	2F 踏込	シーリング	FCL30	1	1	ランプ	LEDシーリング	FCL11ND	1	10.9	1,600	
51	F	2F 男子更衣室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3,300	19.3	
52	S	2F 男子更衣室	ダウンライト	FCL15	1	1	器具	ダウンライト200φ	DL33N8-20W8W-D	1	3,006	20.0	
53	F	2F 女子更衣室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3,300	19.3	
54	S	2F 女子更衣室	ダウンライト	FCL15	1	1	器具	ダウンライト200φ	DL33N8-20W8W-D	1	3,006	20.0	
55	F	2F 女子トイレ	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3,300	19.3	
56	I	2F 女子トイレ	直管型蛍光灯	FL15	1	1	ランプ	直管LEDランプ15形	FL5N-SF3	1	840	5.1	
57	P	2F 女子トイレ	ダウンライト	FDL18	1	1	器具	ダウンライト150φ	DL8N8-15A7BW-D	1	782	7.5	
58	P	2F 女子トイレ	-	-	1	1	器具	リニューアルプレート	DLRP17-15	1	-	-	
59	F	2F 男子トイレ	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3,300	19.3	
60	I	2F 男子トイレ	直管型蛍光灯	FL15	1	1	ランプ	直管LEDランプ15形	FL5N-SF3	1	840	5.1	
61	P	2F 男子トイレ	ダウンライト	FDL18	1	1	器具	ダウンライト150φ	DL8N8-15A7BW-D	1	782	7.5	
62	P	2F 男子トイレ	-	-	1	1	器具	リニューアルプレート	DLRP17-15	1	-	-	
63	E	2F 会議室	直管型蛍光灯	HF32	10	20	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	20	3,300	19.3	
64	Q	2F 会議室	非常灯兼用器具	-	2	2	器具	-	IREL-LXBF-CL40W	2	-	0.8	
65	Q	2F 会議室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	器具	ベースライト40形	LX3U170-40N-40L	2	4,000	24.7	
66	R	2F 会議室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDGR32T-N/13/20/16S	2	2,000	12.5	
67	F	2F 湯沸室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3,300	19.3	
68	H	2F 湯沸室	電球	IL25	1	1	ランプ	LED電球 40W	LDA4L-G-E17-4T8	1	440	3.9	
69	L	2F 湯沸室	-	-	1	1	-	-	LED済みの為対象外	1	-	-	
70	F	2F 倉庫	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3,300	19.3	
71				-	1	1	器具	リモコン	IREL-R1	1	-	-	
72				-	1	1	器具	リモコン	RZB03	1	-	-	

【R8串間市】福島小学校

No	設置場所	室名	器具種類	既設照明			交換方式	LED照明 ※同等品可			備考	
				器具台数	ランプ数	(本)		基準品	基準品番	ランプ数		
					(台)					(本)		
1	D	体育館 1F ステージ	直管型蛍光灯	HF32	14	28	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L1	28	3300	19.3
2	A	体育館 1F アリーナ	高天井	HF700	16	16	ランプ	高天井	HXR205-300N-W-B-L1/F	16	28500	149
3	A	体育館 1F アリーナ	防球ガード	-	16	16	器具	防球ガード	HXR-2M-FG-G	16	-	-
4	2	体育館 1F アリーナ	誘導灯	FL10	1	1	ランプ	誘導灯	KSH10151	1	-	1.2
5	2	体育館 1F アリーナ	誘導灯表示板	-	1	1	器具	誘導灯表示板	S1-1091SR	1	-	-
6	3	体育館 1F アリーナ	誘導灯	FL10	3	3	ランプ	誘導灯	KSH10151	3	-	1.2
7	3	体育館 1F アリーナ	誘導灯表示板	-	3	3	器具	誘導灯表示板	S1-1091S	3	-	-
8	C	体育館 1F 器具庫	直管型蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L1	4	3300	19.3
9	C	体育館 1F 更衣室	直管型蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L1	4	3300	19.3
10	D	体育館 1F 更衣室	直管型蛍光灯	HF32	2	4	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L1	4	3300	19.3
11	B	体育館 1F 通路	直管型蛍光灯	FL20	3	3	ランプ	直管LEDランプ 20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	3	1000	6.1
12	I	体育館 1F 通路	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管型蛍光灯	LDGR32T-N/13/20/16S	1	2000	12.5
13	E	体育館 1F 倉庫	直管型蛍光灯	FL20	1	1	ランプ	直管LEDランプ 20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	1	1000	6.1
14	H	体育館 1F 玄関	直管型蛍光灯	FL20	2	8	ランプ	直管LEDランプ 20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	8	1000	6.1
15	1	体育館 1F 玄関	誘導灯	FL10	1	1	ランプ	誘導灯	KSH10151	1	-	1.2
16	1	体育館 1F 玄関	誘導灯表示板	-	1	1	器具	誘導灯表示板	S1-1091S	1	-	-
17	F	体育館 1F 男子トイレ	-	-	2	2	-	LED済みの為対象外	-	2	-	-
18	F	体育館 1F 女子トイレ	-	-	2	2	-	LED済みの為対象外	-	2	-	-
19	D	体育館 1F 控室1	直管型蛍光灯	HF32	2	4	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L1	4	3300	19.3
20	D	体育館 1F 控室2	直管型蛍光灯	HF32	2	4	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L1	4	3300	19.3
21	G	体育館 1F 放送室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L1	1	3300	19.3
22	L	体育館 1F 屋外	プラケット20形	-	6	6	器具	LED20形プラケット	IRLFDL21GB-P	6	-	-
23	L	体育館 1F 屋外	直管型蛍光灯	FL20	6	6	ランプ	直管LEDランプ 20形	LDGF20T-N/7/10P	6	1000	7
24	L	体育館 1F 外階段	プラケット20形	-	1	1	器具	LED20形プラケット	IRLFDL21GB-P	1	-	-
25	L	体育館 1F 外階段	直管型蛍光灯	FL20	1	1	ランプ	直管LEDランプ 20形	LDGF20T-N/7/10P	1	1000	7
26	D	体育館 2F ミーティングルームA	直管型蛍光灯	HF32	8	16	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L1	16	3300	19.3
27	G	体育館 2F ミーティングルームA	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L1	2	3300	19.3
28	H	体育館 2F 階段	直管型蛍光灯	FL20	1	4	ランプ	直管LEDランプ 20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	4	1000	6.1
29	D	体育館 2F ミーティングルームB	直管型蛍光灯	HF32	10	20	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L1	20	3300	19.3
30	リモコン1	体育館 2F ミーティングルームB	リモコン	-	1	1	器具	-	RZB03	1	-	-

別紙1 照明器具リスト

【R8串間市】北方小学校

No	設置場所	室名	既設照明			交換方式	基準品	基準品番	LED照明 ※同等品可				備考	
			器具種類	ランプ型番	器具 台数				ランプ (本)	光束 (lm)	消費 電力 (100V)			
					(台)						(W/台)			
1	A	体育館 アリーナ	直管型蛍光灯	HF32	39	78	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	78	3300	19.3		
2	B	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	4	8	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	8	3300	19.3		
3	C	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	3	6	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	6	3300	19.3		
4	D	体育館 男子トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300	19.3		
5	D	体育館 通路	直管型蛍光灯	HF32	4	4	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	4	3300	19.3		
6	D	体育館 女子トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300	19.3		
7	D	体育館 倉庫1	直管型蛍光灯	HF32	2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300	19.3		
8	D	体育館 倉庫2	直管型蛍光灯	HF32	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300	19.3		
9	D	体育館 荒光資料室	直管型蛍光灯	HF32	2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300	19.3		
10	D	体育館 倉庫3	直管型蛍光灯	HF32	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300	19.3		
11	E	体育館 屋外・軒下	-	-	1	1	-	-	LED済みの為対象外	1	-			

別紙1 照明器具リスト

【R8串間市】金谷小学校

No	設置場所	室名	器具種類	既設照明			交換方式	基準品	LED照明 ※同等品可			備考
				ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ 数 (本)			ランプ 数 (本)	光束 (lm)	消費電力 (100V (W/台)	
1	A	体育館 アリーナ	直管型蛍光灯	FLR40	10	20	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	20	3300	19.3
2	B	体育館 アリーナ	高天井	HF300	3	3	ランプ	高天井	LDRSP78N-110BS-I	3	15000	82.5
3	C	体育館 女子更衣室	-	-	1	1	器具	-	LED済みの為対象外	1	-	-
4	D	体育館 倉庫1	-	-	2	2	器具	-	LED済みの為対象外	2	-	-
5	C	体育館 倉庫2	-	-	1	1	器具	-	LED済みの為対象外	1	-	-
6	E	体育館 屋外・軒下	-	-	1	1	器具	LED20形ブラケット	IRLFDL21GB-P	1	-	-
7	E	体育館 屋外・軒下	直管型蛍光灯	FL20	1	1	ランプ	直管LEDランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	1	1000	7

別紙1 照明器具リスト

【R8串間市】本城小学校

No	設置場所	室名	器具種類	既設照明			交換 方式	基準品	基準品番	LED照明 ※同等品可				備考				
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	ランプ 数 (本)				光束 (lm) (W/台)								
1 D	体育館 ステージ	-	-	2	2	-	-	LED済みの為対象外		2	-	-	-					
2 E	体育館 ステージ	電球	ハロゲン電球110V100形	6	6	ランプ	LED電球 100W	LDA12N-G-10T8		6	1,600	11.8						
3 A	体育館 アリーナ	直管型蛍光灯	FLR40	24	48	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LJ		48	3,300	19.3						
4 B	体育館 アリーナ	高天井	HF300	2	2	ランプ	高天井	HXR205-300N-W-B-LJ/F		2	28,500	149						
5 C	体育館 アリーナ	-	-	3	3	-	-	LED済みの為対象外		3	-	-	-					
6 G	体育館 備蓄倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LJ		1	3,300	19.3						
7 G	体育館 男子トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LJ		1	3,300	19.3						
8 H	体育館 男子トイレ	-	-	2	2	-	-	LED済みの為対象外		2	-	-	-					
9 G	体育館 女子トイレ	直管型蛍光灯	HF32	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LJ		1	3,300	19.3						
10 H	体育館 女子トイレ	-	-	2	2	-	-	LED済みの為対象外		2	-	-	-					
11 G	体育館 倉庫	直管型蛍光灯	HF32	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LJ		1	3,300	19.3						
12 F	体育館 控室1	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LJ		2	3,300	19.3						
13 F	体育館 控室2	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LJ		2	3,300	19.3						
14 I	体育館 屋外・軒下	40形蛍光灯器具	-	1	1	器具	40形ベースライト	LXBF-TR40-B		1	-	-	-					
15 I	体育館 屋外・軒下	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管型蛍光灯	LXU160F-20N-40B		1	2,000	12.7212						
16 J	体育館 屋外・軒下	-	-	1	1	-	-	LED済みの為対象外		1	-	-	-					

別紙1 照明器具リスト

【R8串間市】都井小学校

No	設置場所	室名	器具種類	ランプ型番	既設照明			基準品	基準品番	LED照明 ※同等品可			消費電力(100V時)(W/台)	備考
					器具台数	ランプ数	交換方式			ランプ数	光束(Im)			
1	A	体育館 アリーナ	直管型蛍光灯	FLR40	39	78	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L	78	3300		19.3	
2	B	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	Hf32	4	8	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L	8	3300		19.3	
3	C	体育館 倉庫1	直管型蛍光灯	Hf32	2	2	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L	2	3300		19.3	
4	C	体育館 通路	直管型蛍光灯	Hf32	4	4	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L	4	3300		19.3	
5	C	体育館 女子更衣室	直管型蛍光灯	Hf32	1	1	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L	1	3300		19.3	
6	D	体育館 女子更衣室	ベースライト40形器具	-	1	1	器具	-	LXBF-CL40-BSL	1	-	-	-	
7	D	体育館 女子更衣室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管型蛍光灯	LXU160F-20N-40B	1	2000		12.7212	
8	D	体育館 女子トイレ	ベースライト40形器具	-	1	1	器具	-	LXBF-CL40-BSL	1	-	-	-	
9	D	体育館 女子トイレ	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管型蛍光灯	LXU160F-20N-40B	1	2000		12.7212	
10	D	体育館 男子トイレ	ベースライト40形器具	-	1	1	器具	-	LXBF-CL40-BSL	1	-	-	-	
11	D	体育館 男子トイレ	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管型蛍光灯	LXU160F-20N-40B	1	2000		12.7212	
12	C	体育館 男子更衣室	直管型蛍光灯	Hf32	1	1	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L	1	3300		19.3	
13	D	体育館 男子更衣室	ベースライト40形器具	-	1	1	器具	-	LXBF-CL40-BSL	1	-	-	-	
14	D	体育館 男子更衣室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管型蛍光灯	LXU160F-20N-40B	1	2000		12.7212	
15	C	体育館 倉庫2	直管型蛍光灯	Hf32	2	2	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/L	2	3300		19.3	
16	E	体育館 屋外・軒下	電球	クリプトン電球60形	1	1	ランプ	LED電球 100W	LDA7N-G-6T8	1	810		7.1	

No	設置場所	室名	既設照明				基準品	基準品番	LED照明 ※同等品可			備考	
			器具種類	ランプ型番	器具台数	ランプ数			交換方式	(本)	(台)		
					(台)	(本)							
1 B	1F 風除室	ダウンライト	FDL13		6	6	ランプ	ダウンライト	DL6N8-10W7BW-D	6	650	5.4	
2 B	1F 風除室	ダウンライトリニューアルプレート			6	6	器具	リニューアルプレート	DLRP12-10	6	-		
3	1F 風除室	非常灯			1	1	器具	非常灯	IREL-DL8/200-W	1	-	1.3	
4 V	1F 風除室	ダウンライト	FDL18		2	2	ランプ	ダウンライト	UV18L30-30H2CRW-D	2	1800	21.6	
5 G	1F 図書室	ダウンライト	FDL27		8	8	ランプ	ダウンライト	DL11L38-15W7BW-D	8	1034	9.8	
6	3F 図書室	誘導灯	FL20		1	1	ランプ	誘導灯	KSH20151	1	-	1.9	
7	3F 図書室	誘導灯表示板			1	1	器具	誘導灯表示板	S1-2091S	1	-		
8	3F 図書室	誘導灯吊り具			1	1	器具	誘導灯吊り具	C153P	1	-		
9	3F 図書室	誘導灯吊り具			1	1	器具	誘導灯吊り具	MOYU-02C32B	1	-		
10 D	1F 男子トイレ	ダウンライト	FDL18		4	4	ランプ	LEDダウンライト150φ	DL8N8-15W7BW-D	4	850	7.5	
11 I	1F 男子トイレ	電球	クリプトン電球25形		2	2	ランプ	電球	LDA4N-G-E17-478	4	440	3.9	
12 D	1F 女子トイレ	ダウンライト	FDL18		4	4	ランプ	LEDダウンライト150φ	DL8N8-15W7BW-D	4	850	7.5	
13 I	1F 女子トイレ	電球	クリプトン電球25形		2	2	ランプ	電球	LDA4N-G-E17-478	4	440	3.9	
14 L	1F 事務所	直管型蛍光灯	FLR40		6	6	ランプ	直管型蛍光灯	LDG32T-N/19/33/LI	6	3300	19.3	
15 M	1F 事務所	-			5	5	-	LED済みの為対象外		5	-		
16 Q	1F BM車庫	直管型蛍光灯	FLR40		4	4	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	4	3300	19.3	
17 Q	1F BM倉庫	直管型蛍光灯	FLR40		2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300	19.3	
18 R	1F BM倉庫	直管型蛍光灯	FLR40		1	2	ランプ	直管型蛍光灯	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300	19.3	
19 R	1F 階段	直管型蛍光灯	FLR40		1	2	ランプ	直管型蛍光灯	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300	19.3	
20 T	1F 階段	-			1	1	-	LED済みの為対象外		1	-		
21 U	1F 階段	電球	クリプトン電球60形		1	3	ランプ	電球	LDA7N-G-6T8	3	810	7.1	
22 A	1F キッズルーム	直管型蛍光灯	FLR40		4	8	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	8	3300	19.3	
23	1F キッズルーム	非常灯			1	1	器具	非常灯	IREL-DL8/200-W	1	-	1.3	
24 A	1F 通路	直管型蛍光灯	FLR40		26	52	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	52	3300	19.3	
25 A	1F 対面朗読室	直管型蛍光灯	FLR40		4	8	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	8	3300	19.3	
26	1F 対面朗読室	非常灯			1	1	器具	非常灯	IREL-DL8/200-W	1	-	1.3	
27 B	1F 受付	ダウンライト	FDL13		7	7	ランプ	ダウンライト	DL6N8-10W7BW-D	7	650	5.4	
28 B	1F 受付	ダウンライトリニューアルプレート			7	7	器具	リニューアルプレート	DLRP12-10	7	-		
29	1F 受付	非常灯			2	2	器具	非常灯	IREL-DL8/200-W	2	-	1.3	
30 C	1F 受付	-			7	7	-	LED済みの為対象外		7	-		
31 D	1F 受付	ダウンライト	FDL18		3	3	ランプ	LEDダウンライト150φ	DL8N8-15W7BW-D	3	850	7.5	
32 E	1F 受付	直管型蛍光灯	FLR40		4	8	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	8	3300	19.3	
33 D	1F 多目的トイレ	ダウンライト	FDL18		1	1	ランプ	LEDダウンライト150φ	DL8N8-15W7BW-D	1	850	7.5	
34 J	1F 多目的トイレ	直管型蛍光灯	FL15		1	1	ランプ	直管LEDランプ15形	FL5N-SF3	1	840	5.1	
35 P	1F 屋外・軒下	直管型蛍光灯	FLR40		1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300	19.3	
36 W	1F 屋外・軒下	ダウンライト	FDL18		4	4	ランプ	LEDダウンライト150φ軒下用	EL-WD01/3(102NM)/AHN	4	960	6.8	
37 X	1F 屋外・軒下	ダウンライト	FLD27		4	4	ランプ	ダウンライト	XNW3580WN LJ9	4	3720	30.7	
38 Y	1F 屋外・軒下	投光器	MH400		2	2	ランプ	投光器	LDRSP104N-110BS-I	2	20000	110	
39 F	2F 1F:図書館	直管型蛍光灯	FLR110		40	40	ランプ	直管型蛍光灯	LDRd86T-N/30/54/19SP	40	5400	30.9	
40 B	2F 資料室	ダウンライト	FDL13		8	8	ランプ	ダウンライト	DL6N8-10W7BW-D	8	650	5.4	
41 B	2F 資料室	ダウンライトリニューアルプレート			8	8	器具	リニューアルプレート	DLRP12-10	8	-		
42	1F 資料室	非常灯			1	1	器具	非常灯	IREL-DL8/200-W	1	-	1.3	
43 C	2F 資料室	-			3	3	-	LED済みの為対象外		3	-		
44 D	2F 資料室	ダウンライト	FDL18		10	10	ランプ	LEDダウンライト150φ	DL8N8-15W7BW-D	10	850	7.5	
45 H	2F 資料室	-			4	4	-	LED済みの為対象外		4	-		
46	2F 資料室	誘導灯	FL10		1	1	ランプ	誘導灯	KSH10151	1	-	1.2	
47	2F 資料室	誘導灯表示板			1	1	器具	誘導灯表示板	S1-1091S	1	-		
48	2F 資料室	誘導灯吊り具			1	1	器具	誘導灯吊り具	C153P	1	-		
49 S	2F 資料室	-			14	14	-	LED済みの為対象外		14	-		
50 A	2F 会議室	直管型蛍光灯	FLR40		12	24	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	24	3300	19.3	
51	1F 会議室	非常灯			2	2	器具	非常灯	IREL-DL8/200-W	2	-	1.3	
52 Q	2F 倉庫	直管型蛍光灯	FLR40		1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300	19.3	
53 K	2F 書庫	直管型蛍光灯	FLR40		22	22	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	22	3300	19.3	
54 P	2F 書庫	直管型蛍光灯	FLR40		16	16	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	16	3300	19.3	
55 N	2F 授乳室	シーリング	FCL40+30		1	1	ランプ	LEDシーリング	CL6D-S1	1	3300	26.4	
56 リモコン1		リモコン			1	1	器具	-	IREL-R1	1	-		
57 リモコン2		リモコン			1	1	器具	-	RZB03	1	-		

【R8串間市】北方中学校

No	設置場所	室名	器具種類	既設照明			交換方式	基準品	基準品番	ランプ数	LED照明 ※同等品可		消費電力(100V時)(W/台)	備考
				ランプ型番	器具台数	ランプ数	(台)	(本)	(本)	(本)	光束(lm)			
1 A	体育館 アリーナ	高天井	HF400		36	36	ランプ	高天井	HXR205-300N-W-B-L1/F	36	28500		149	
2	1 体育館 アリーナ	直管型蛍光灯	FL10		4	4	ランプ	誘導灯	KSH10151	4	-		1.2	
3	1 体育館 アリーナ	誘導灯表示板	-		4	4	器具	誘導灯表示板	S1-1091S	4	-			
4	1 体育館 アリーナ	誘導灯ガード	-		4	4	器具	誘導灯ガード	GAF46	4	-			
5	2 体育館 アリーナ	直管型蛍光灯	FL10		1	1	ランプ	誘導灯	KSH10151	1	-		1.2	
6	2 体育館 アリーナ	誘導灯表示板	-		1	1	器具	誘導灯表示板	S1-1091SR	1	-			
7	2 体育館 アリーナ	誘導灯ガード	-		1	1	器具	誘導灯ガード	GAF46	1	-			
8 B	体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32		14	28	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	28	3300		19.3	
9 C	体育館 通路	ベースライト	FHP45		6	18	ランプ	ベースライト	LDCP55N/15/22B	18	2200		15.2	
10 D	体育館 通路	ベースライト	FML36		1	2	ランプ	ベースライト	FML16ND	2	2370		16.7	
11 E	体育館 通路	直管型蛍光灯	FL20		2	2	ランプ	直管型蛍光灯	LDGR20T-N/7/10/16S	2	1000		6.6	
12	1 体育館 通路	直管型蛍光灯	FL10		1	1	ランプ	誘導灯	KSH10151	1	-		1.2	
13	1 体育館 通路	誘導灯表示板	-		1	1	器具	誘導灯表示板	S1-1091S	1	-			
14	1 体育館 通路	誘導灯ガード	-		1	1	器具	誘導灯ガード	GAF46	1	-			
15 F	体育館 通路	直管型蛍光灯	FL20		3	3	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	3	3300		19.3	
16 B	体育館 器具庫1	直管型蛍光灯	HF32		2	4	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	4	3300		19.3	
17 B	体育館 控室	直管型蛍光灯	HF32		2	4	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	4	3300		19.3	
18 B	体育館 放送室	直管型蛍光灯	HF32		1	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300		19.3	
19 G	体育館 多目的トイレ	直管型蛍光灯	HF32		1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300		19.3	
20 F	体育館 男子トイレ	直管型蛍光灯	FL20		1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300		19.3	
21 G	体育館 男子トイレ	直管型蛍光灯	HF32		1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300		19.3	
22 H	体育館 男子トイレ	ダウンライト	FDL18		1	1	ランプ	ダウンライト	DL8N8-15A7BW-D	1	782		7.5	
23 G	体育館 男子更衣室	直管型蛍光灯	HF32		2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300		19.3	
24 F	体育館 女子トイレ	直管型蛍光灯	FL20		1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300		19.3	
25 G	体育館 女子トイレ	直管型蛍光灯	HF32		1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300		19.3	
26 H	体育館 女子トイレ	ダウンライト	FDL18		1	1	ランプ	ダウンライト	DL8N8-15A7BW-D	1	782		7.5	
27 G	体育館 女子更衣室	直管型蛍光灯	HF32		2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300		19.3	
28 I	体育館 屋外	電球	クリプトン電球60形		3	3	ランプ	電球	LDA7L-G-6T8	3	810		7.1	
29 J	体育館 屋外	直管型蛍光灯	FL20		2	4	ランプ	直管LEDランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	4	1000		6.1	
30 リモコン	体育館 屋外	リモコン	-		1	1	器具	-	RZB03	1	-			

別紙1 照明器具リスト

【R8串間市】本城中学校

No	設置場所	室名	既設照明				交換方式	基準品	基準品番	ランプ数	LED照明 ※同等品可			備考
			器具種類	ランプ型番	器具台数	ランプ数					(台)	(本)	光束(Im)	消費電力(100V時)(W/台)
1 A		体育館 アリーナ	高天井	HF300	15	15	ランプ	高天井	HXR205-300N-W-B-LI/F	15	28500		149	
2	1	体育館 アリーナ	直管型蛍光灯	FL20	4	4	ランプ	誘導灯	KSH20151	4-			1.9	
3	1	体育館 アリーナ	誘導灯表示板	-	4	4	器具	誘導灯表示板	S1-2091S	4-			-	
4	1	体育館 アリーナ	誘導灯ガード	-	4	4	器具	誘導灯ガード	GAF45A	4-			-	
5 B		体育館 ステージ	直管型蛍光灯	HF32	10	20	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	20	3300		19	
6 C		体育館 女子トイレ	ダウンライト	FDL18	1	1	ランプ	LEDダウンライト150φ	LSB150-1050NCSSW-V4	1	750		7	
7 D		体育館 女子トイレ	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300		19	
8 E		体育館 女子トイレ	直管型蛍光灯	FL20	1	1	ランプ	LDGR20T-N/7/10/16S	LDGR20T-N/7/10/16S	1	1000		6.6	
9 B		体育館 控室1	直管型蛍光灯	HF32	1	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300		19	
10 B		体育館 控室2	直管型蛍光灯	HF32	1	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300		19	
11 D		体育館 女子更衣室	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300		19	
12 C		体育館 男子トイレ	ダウンライト	FDL18	1	1	ランプ	LEDダウンライト150φ	LSB150-1050NCSSW-V4	1	750		7	
13 D		体育館 男子トイレ	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300		19	
14 E		体育館 男子トイレ	直管型蛍光灯	FL20	1	1	ランプ	LDGR20T-N/7/10/16S	LDGR20T-N/7/10/16S	1	1000		6.6	
15 D		体育館 体育教官室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300		19	
16 F		体育館 倉庫	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300		19	
17 G		体育館 屋外・軒下	直管型蛍光灯	FL20	1	5	ランプ	直管LEDランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	5	1000		6.1	
18 H		体育館 屋外・軒下	フラケット20形	-	2	2	器具	LED20形フラケット	IRLFDL21GB-P	2-			-	
19 H		体育館 屋外・軒下	直管型蛍光灯	FL20	2	2	ランプ	直管LEDランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	2	1000		7	
20 リモコン		体育館	リモコン	-	1	1	器具	-	RZB03	1-	-			

別紙1 照明器具リスト

【R8串間市】市木中学校

No	設置場所	室名	器具種類	ランプ型番	既設照明		交換方式	基準品	基準品番	ランプ数 (本)	LED照明 光束 (lm)	※同等品可 消費 電力 (100V時) (W/台)	備考
					器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)							
1 A	体育館 アリーナ	直管型蛍光灯	Hf32		15	30	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T・N/19/33/L1	30	3300	19.3	
2 B	体育館 アリーナ	高天井	HF300		6	6	ランプ	高天井	HXR205-300N-W-B-L1/F	6	28500	149	
3 E	体育館 アリーナ	直管型蛍光灯	FL20		4	4	ランプ	誘導灯	KSH20151	4	-	1.9	
4 E	体育館 アリーナ	誘導灯表示板	-		4	4	器具	誘導灯表示板	S1-2091S	4	-	-	
5 E	体育館 アリーナ	誘導灯ガード	-		4	4	器具	誘導灯ガード	GAF45A	4	-	-	
6 C	体育館 男子トイレ	直管型蛍光灯	Hf32		1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T・N/19/33/L1	1	3300	19.3	
7 D	体育館 男子トイレ	-	-		1	1	-	-	LED済みの為対象外	1	-	-	
8 C	体育館 倉庫1	直管型蛍光灯	Hf32		2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T・N/19/33/L1	2	3300	19.3	
9 C	体育館 物置場	直管型蛍光灯	Hf32		2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T・N/19/33/L1	2	3300	19.3	
10 C	体育館 倉庫2	直管型蛍光灯	Hf32		2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T・N/19/33/L1	2	3300	19.3	
11 C	体育館 管理室	直管型蛍光灯	Hf32		2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T・N/19/33/L1	2	3300	19.3	
12 F	体育館 屋外・軒下	プラケット器具	-		1	1	器具	プラケット器具	PEGX53-B190	1	-	-	
13 F	体育館 屋外・軒下	電球	クリプトン電球60形		1	1	ランプ	GX53電球	LDF3N-H-GX53-HE140	1	480	3.4	
14 G	体育館 屋外・軒下	直管型蛍光灯	FL20		1	1	ランプ	直管LEDランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	1	1000	6.1	
15 リモコン	体育館 屋外・軒下	リモコン	-		1	1	器具	-	RZB03	1	-	-	

別紙1 照明器具リスト

【R8串間市】串間市文化ホール

No	設置場所	室名	既設照明				交換方式	LED照明 ※同等品可		消費電力(100V時)(W/台)	備考			
			器具種類	ランプ型番	器具台数	ランプ数 (台)		基準品	基準品番					
1	1	小ホール 映写調整室	非常灯	—	1	1	1	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	1	450 0.8		
2	K	小ホール 映写調整室	直管型蛍光灯	FLR40	2	4	4	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	4	3300 19.3		
3	M	小ホール 映写調整室	電球	IL75	2	2	2	ランプ	LDA7L-G-6T8	LDA7L-G-6T8	2	810 7.1		
4	A	小ホール ホール	ダウンライト	クリプトン電球100形	59	59	59	ランプ	LEDダウンライト150φ	DLB88-15W/7BW-D	59	850 7.5		
5	B	小ホール ホール	電球	ハロゲン1000W	9	9	9	ランプ	電球	FL5M-300W-10-K30-R7-D-V2	9	38100 300		
6	C	小ホール ホール	電球	クリプトン電球100形	1	28	28	ランプ	電球	LDA6L-G-E17-6T8	28	760 5.6		
7	D	小ホール ホール	電球	クリプトン電球40形	18	18	18	ランプ	LED電球 40W	LDA4L-G-E17-4T8	18	440 5.6		
8	2	小ホール ホール	誘導灯	FL20	4	4	4	ランプ	誘導灯	KSH20151	4	— 1.9		
9	2	小ホール ホール	誘導灯表示板	—	4	4	4	器具	誘導灯表示板	S1-2091S	4	—		
10	H	小ホール 入り口	ダウンライト	クリプトン電球60形	3	3	3	ランプ	ダウンライト	DL5L38-10A6BW-D	3	432 4.3		
11	H	小ホール 入り口	ダウンライトリニューアルプレート	—	3	3	3	器具	リニューアルプレート	DLRP12-10	3	—		
12	11	小ホール 入り口	非常灯	—	3	3	3	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	3	450 0.8		
13	11	小ホール 女子洗面所	非常灯	—	1	1	1	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	1	450 0.8		
14	L	小ホール 女子洗面所	—	—	4	4	4	器具	—	LED済みの為対象外	4	—		
15	P	小ホール 女子洗面所	直管型蛍光灯	FLR40	3	3	3	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	3	3300 19.3		
16	11	小ホール 女子トイレ	非常灯	—	1	1	1	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	1	450 0.8		
17	R	小ホール 女子トイレ	—	—	3	3	3	器具	—	LED済みの為対象外	3	—		
18	11	小ホール 男子トイレ	非常灯	—	1	1	1	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	1	450 0.8		
19	O	小ホール 男子トイレ	—	—	1	1	1	器具	—	LED済みの為対象外	1	—		
20	I	小ホール 倉庫	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	ランプ	直管LEDランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	1	1000 6.1		
21	J	小ホール ピアノ庫	直管型蛍光灯	FLR40	1	1	1	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	1	3300 19.3		
22	B	小ホール 舞台	電球	ハロゲン1000W	17	17	17	ランプ	電球	FL5M-300W-10-K30-R7-D-V2	17	38100 300		
23	E	小ホール 舞台	電球	クリプトン電球60形	54	54	54	ランプ	LDA7L-G-6T8	LDA7L-G-6T8	54	810 7.1		
24	F	小ホール 舞台	—	—	2	2	2	器具	—	LED済みの為対象外	2	—		
25	G	小ホール 舞台	直管型蛍光灯	FLR40	3	3	3	ランプ	直管型蛍光灯	LDGR32T-N/13/20/16S	3	2000 12.5		
26	G	小ホール 倉庫2	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	2	ランプ	直管型蛍光灯	LDGR32T-N/13/20/16S	2	2000 12.5		
27	11	小ホール 多目的トイレ	非常灯	—	1	1	1	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	1	450 0.8		
28	L	小ホール 多目的トイレ	—	—	1	1	1	器具	—	LED済みの為対象外	1	—		
29	N	小ホール 多目的トイレ	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	ランプ	直管型蛍光灯	LDG20T-W/6/9/19SL/C	1	980 6.1		
30	30	11小ホール 男子洗面所	非常灯	—	1	1	1	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	1	450 0.8		
31	L	小ホール 男子洗面所	—	—	2	2	2	器具	—	LED済みの為対象外	2	—		
32	P	小ホール 男子洗面所	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300 19.3		
33	11	小ホール 男子トイレ2	非常灯	—	1	1	1	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	1	450 0.8		
34	L	小ホール 男子トイレ2	—	—	2	2	2	器具	—	LED済みの為対象外	2	—		
35	R	小ホール 男子トイレ2	—	—	1	1	1	器具	—	LED済みの為対象外	1	—		
36	X	小ホール 階段1	非常灯兼用20形	—	4	4	4	器具	非常灯兼用20形	IREL-LXBF-SWL20	4	—		
37	X	小ホール 階段1	直管型蛍光灯	FLR20	4	4	4	ランプ	直管型蛍光灯	LX3U170-10N-20	4	2000 12.6		
38	J	小ホール 舞台裏	直管型蛍光灯	FLR40	12	12	12	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	12	3300 19.3		
39	A	大ホール ホール	ダウンライト	クリプトン電球100形	76	76	76	ランプ	LEDダウンライト150φ	DLB88-15W/7BW-D	76	850 7.5		
40	B	大ホール ホール	電球	ハロゲン1000W	18	18	18	ランプ	電球	FL5M-300W-10-K30-R7-D-V2	18	38100 300		
41	2	大ホール ホール	誘導灯	FL20	10	10	10	ランプ	誘導灯	KSH20151	10	— 1.9		
42	2	大ホール ホール	誘導灯表示板	—	10	10	10	器具	誘導灯表示板	S1-2091S	10	—		
43	Q	大ホール ホール	—	—	28	28	28	器具	—	LED済みの為対象外	28	—		
44	G	大ホール 舞台	直管型蛍光灯	FLR40	14	14	14	ランプ	直管型蛍光灯	LDGR32T-N/13/20/16S	14	2000 12.5		
45	45	2大ホール 舞台	誘導灯	FL20	2	2	2	ランプ	誘導灯	KSH20151	2	— 1.9		
46	2	大ホール 舞台	誘導灯表示板	—	2	2	2	器具	誘導灯表示板	S1-2091S	2	—		
47	S	大ホール 舞台	ダウンライト	MH250	36	36	36	ランプ	ダウンライト	DL90L308-20W8W-D	36	7452 60		
48	H	大ホール 入り口	ダウンライト	クリプトン電球60形	4	4	4	ランプ	ダウンライト	DL5L38-10A6BW-D	4	432 4.3		
49	H	大ホール 入り口	ダウンライトリニューアルプレート	—	4	4	4	器具	リニューアルプレート	DLRP12-10	4	—		
50	1	大ホール 入り口	非常灯	—	5	5	5	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	5	450 0.8		
51	O	大ホール 入り口	—	—	1	1	1	器具	—	LED済みの為対象外	1	—		
52	1	大ホール 愛付	非常灯	—	1	1	1	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	1	450 0.8		
53	U	大ホール 愛付	ダウンライト	FDL27	2	2	2	ランプ	LEDダウンライト150φ	DL11N8-15W7BW-D	2	1100 9.8		
54	U	大ホール 愛付	ダウンライトリニューアルプレート	—	2	2	2	器具	ダウンライトリニューアルプレート	DLRP17-15	2	—		
55	1	大ホール 主催者事務室	非常灯	—	1	1	1	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	1	450 0.8		
56	K	大ホール 主催者事務室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	4	3300 19.3		
57	G	大ホール 空調機械室	直管型蛍光灯	FLR40	12	12	12	ランプ	直管型蛍光灯	LDGR32T-N/13/20/16S	12	2000 12.5		
58	T	大ホール 空調機械室	直管型蛍光灯	FLR40	6	12	12	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	12	3300 19.3		
59	W	大ホール 空調機械室	非常灯兼用器具20形	—	1	1	1	器具	LED非常灯直付型20形	IREL-LX3B-CL20	1	— 0.8		
60	W	大ホール 空調機械室	直管型蛍光灯	FL20	1	1	1	ランプ	LED20形ベースライト	LX3U170-10N-20	1	1000 6.1		
61	T	大ホール ピアノ庫	直管型蛍光灯	FLR40	1	2	2	ランプ	直管LEDランプ40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300 19.3		
62	H	大ホール 階段入り口	ダウンライト	クリプトン電球60形	8	8	8	ランプ	ダウンライト	DL5L38-10A6BW-D	8	432 4.3		
63	H	大ホール 階段入り口	ダウンライトリニューアルプレート	—	8	8	8	器具	リニューアルプレート	DLRP12-10	8	—		
64	1	大ホール 階段入り口	非常灯	—	4	4	4	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	4	450 0.8		
65	1	大ホール 男子トイレ	非常灯	—	1	1	1	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	1	450 0.8		
66	L	大ホール 男子トイレ	—	—	2	2	2	器具	—	LED済みの為対象外	2	—		

別紙1 照明器具リスト

【R8串間市】串間市文化ホール

No	設置場所	室名	器具種類	既設照明				LED照明 ※同等品可							
				ランプ型番	器具台数	ランプ数	交換方式	基準品	基準品番	ランプ数	光束(lm)	消費電力(100V時)(W/台)	備考		
67	V	大ホール 男子トイレ	電球	クリプトン電球60形	1	1	ランプ	LDA7L-G-6T8	LDA7L-G-6T8	1	810	7.1			
68	X	大ホール 階段1	非常灯兼用20形	—	8	8	器具	非常灯兼用20形	IREL-LXBF-SWL20	8	—	—			
69	X	大ホール 階段1	直管型蛍光灯	FLR20	8	8	ランプ	直管型蛍光灯	LX3U170-20N-20	8	2000	12.6			
70	1	大ホール キャットウォーク①	非常灯	—	3	3	器具	非常灯	IREL-DL3H/100-W	3	450	0.8			
71	I	大ホール キャットウォーク①	直管型蛍光灯	FL20	28	28	ランプ	直管LEDランプ 20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	28	1000	6.1			
72	Y	大ホール キャットウォーク①	直管型蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/LI	6	3300	19.3			
73	J	大ホール 投光室	直管型蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/LI	2	3300	19.3			
74	T	大ホール キャットウォーク②	直管型蛍光灯	FLR40	24	48	ランプ	直管LEDランプ 40形	LDG32T-N/19/33/LI	48	3300	19.3			
75	X	大ホール 階段2	非常灯兼用20形	—	8	8	器具	非常灯兼用20形	IREL-LXBF-SWL20	8	—	—			
76	X	大ホール 階段2	直管型蛍光灯	FLR20	8	8	ランプ	直管型蛍光灯	LX3U170-20N-20	8	2000	12.6			
77	リモコン1	リモコン	リモコン	—	1	1	器具	—	IREL-R1	1	—	—			
78	リモコン2	リモコン	リモコン	—	1	1	器具	—	RZB03	1	—	—			