

質疑回答書

件名 串間市総合保健福祉センター屋上外壁改修工事

質問No.	質問箇所			質問内容	回答
	ページ	行	項目		
1	図面 005 設計書P.5		屋上防水	屋上防水 塗膜防水 立上りがX-1工法になっておりますが、X-2工法で宜しいでしょうか、なお、立上り塗膜防水は既存防水層の上に下地処理の上、塗膜防水で宜しいでしょうか。	立上り部をX-1工法として記載しておりますが、これは平場に絶縁工法を適用することを示したものです。公共建築工事標準仕様書に基づき、絶縁工法における立上り部は密着工法とするため、ご質疑のとおり、既存防水層の上に必要な下地処理を行ったうえで塗膜防水を施工するものとします。