

質疑回答書

件名 令和 8 年度 都井地区配水池耐震化事業 機械電気計装設備工事

質問No.	質問箇所			質問内容	回答
	ページ	行	項目		
1	設計書 P.9	12行目	Web監視装置	Web監視装置は庁舎にある既存パソコンで見えるようになっていますが、どこの業者が入っているかご教示ください。（見積依頼先を知りたい）	・ Web監視装置は庁舎の既存パソコン及び携帯端末で見えるようになっています。 ・ 既存のシステムを開発した業者は隔側計装株式会社になります。
2	図面 P.1	中央付近	PLC装置	Web監視装置内のPLC装置のメーカーをご教示ください。	・ メーカーの指定は特別無い。ただし、既設のPLC装置は三菱を使用している。