

【令和2年11月実施分】

基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道	
			西区	東区
1	一般細菌	100CFU/m l 以下	0 CFU/m l	0 CFU/m l
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3	カドミウム及び化合物	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	0.00005 mg/l 未満	0.00005 mg/l 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	2.2 mg/l	1.8 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	0.08 mg/l 未満	0.08 mg/l 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	0.1 mg/l	0.1 mg/l
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l	0.07 mg/l 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	0.001 mg/l 未満
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	0.001 mg/l 未満

【令和2年11月実施分】

基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道	
			西区	東区
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 mg/l	0.001 mg/l 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 mg/l 未満	0.008 mg/l 未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.02 mg/l 未満	0.01 mg/l 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01 mg/l 未満	0.01 mg/l 未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03 mg/l 未満	0.03 mg/l 未満
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.04 mg/l	0.01 mg/l 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.4 mg/l	8.9 mg/l
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.9 mg/l	9 mg/l
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	46 mg/l	35 mg/l
40	蒸発残留物	500mg/l以下	151 mg/l	139 mg/l
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 mg/l 未満	0.02 mg/l 未満
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001 mg/l 未満	0.000001 mg/l 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001 mg/l 未満	0.000001 mg/l 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満
46	有機物等（全有機炭素TOCの量）	3mg/l以下	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満
52	残留塩素		0.2 mg/l	0.2 mg/l

【令和2年11月実施分】

基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	簡易水道	上水道	
			一氏	赤池	大平
1	一般細菌	100CFU/m l 以下	0 CFU/m l	0 CFU/m l	0 CFU/m l
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及び化合物	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	0.00005 mg/l 未満	0.00005 mg/l 未満	0.00005 mg/l 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.6 mg/l	0.9 mg/l	0.2 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	0.08 mg/l 未満	0.08 mg/l 未満	0.08 mg/l 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.1 mg/l
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.08 mg/l	0.08 mg/l	0.18 mg/l
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.004 mg/l
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.003 mg/l 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.006 mg/l

【令和2年11月実施分】

基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	簡易水道	上水道	
			一氏	赤池	大平
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下	0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/1以下	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満	0.002 mg/1
30	プロモホルム	0.09mg/1以下	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下	0.008 mg/1 未満	0.008 mg/1 未満	0.008 mg/1 未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/1以下	0.01 mg/1	0.02 mg/1	0.01 mg/1 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下	0.01 mg/1 未満	0.01 mg/1 未満	0.02 mg/1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下	0.03 mg/1 未満	0.03 mg/1 未満	0.03 mg/1 未満
35	銅及びその化合物	1mg/1以下	0.02 mg/1	0.01 mg/1 未満	0.01 mg/1 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下	6.5 mg/1	9.3 mg/1	7.2 mg/1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満
38	塩化物イオン	200mg/1以下	6.4 mg/1	6.5 mg/1	4.9 mg/1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/1以下	41 mg/1	42 mg/1	28 mg/1
40	蒸発残留物	500mg/1以下	112 mg/1	139 mg/1	71 mg/1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下	0.02 mg/1 未満	0.02 mg/1 未満	0.02 mg/1 未満
42	ジオオスミン	0.00001mg/1以下	0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/1以下	0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下	0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満
45	フェノール類	0.005mg/1以下	0.0005 mg/1 未満	0.0005 mg/1 未満	0.0005 mg/1 未満
46	有機物等（全有機炭素TOCの量）	3mg/1以下	0.3 mg/1 未満	0.3 mg/1 未満	0.3 mg/1 未満
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

【令和2年11月実施分】

基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道		
			本城	都井	宮ノ浦
1	一般細菌	100CFU/m l 以下		0 CFU/m l	0 CFU/m l
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出
3	カドミウム及び化合物	0.003mg/l 以下		0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下		0.00005 mg/l 未満	0.00005 mg/l 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下		0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下		0.7 mg/l	0.3 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下		0.08 mg/l 未満	0.1 mg/l 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下		0.1 mg/l	0.02 mg/l
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下		0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下		0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下		0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下		0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
21	塩素酸	0.6mg/l 以下		0.13 mg/l	0.11 mg/l
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.004 mg/l
26	臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.006 mg/l

【令和2年11月実施分】

基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道		
			本城	都井	宮ノ浦
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下		0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/1以下		0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1
30	ブロモホルム	0.09mg/1以下		0.001 mg/1 未満	0.002 mg/1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下		0.008 mg/1 未満	0.008 mg/1 未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/1以下		0.01 mg/1	0.02 mg/1 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下		0.01 mg/1 未満	0.01 mg/1 未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下		0.03 mg/1	0.03 mg/1 未満
35	銅及びその化合物	1mg/1以下		0.01 mg/1	0.01 mg/1 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下		10.5 mg/1	12.6 mg/1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下		0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満
38	塩化物イオン	200mg/1以下		10.3 mg/1	13.9 mg/1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/1以下		39 mg/1	46 mg/1
40	蒸発残留物	500mg/1以下		86 mg/1	98 mg/1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下		0.02 mg/1 未満	0.02 mg/1 未満
42	ジオスミン	0.00001mg/1以下		0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/1以下		0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下		0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満
45	フェノール類	0.005mg/1以下		0.0005 mg/1 未満	0.0005 mg/1 未満
46	有機物等（全有機炭素TOCの量）	3mg/1以下		0.3 mg/1 未満	0.3 mg/1 未満
47	PH値	5.8以上8.6以下		7.1	6.9
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
50	色度	5度以下		1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下		0.1度未満	0.1度未満

【令和2年11月実施分】

基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道	
			市木	
1	一般細菌	100CFU/m l 以下	0 CFU/m l	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	
3	カドミウム及び化合物	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	0.00005 mg/l 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.6 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	0.08 mg/l 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	0.1 mg/l	
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	
15	1,4-ジオキサソ	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.09 mg/l	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
25	ジブromokロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	

【令和2年11月実施分】

基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道	
			市木	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下	0.002 mg/1	未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/1以下	0.001 mg/1	未満
30	プロモホルム	0.09mg/1以下	0.001 mg/1	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下	0.008 mg/1	未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/1以下	0.01 mg/1	未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下	0.01 mg/1	未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下	0.03 mg/1	未満
35	銅及びその化合物	1mg/1以下	0.02 mg/1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下	8.9 mg/1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下	0.001 mg/1	未満
38	塩化物イオン	200mg/1以下	8.2 mg/1	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/1以下	37 mg/1	
40	蒸発残留物	500mg/1以下	92 mg/1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下	0.02 mg/1	未満
42	ジェオスミン	0.0001mg/1以下	0.00001 mg/1	未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/1以下	0.00001 mg/1	未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下	0.002 mg/1	未満
45	フェノール類	0.005mg/1以下	0.0005 mg/1	未満
46	有機物等（全有機炭素TOCの量）	3mg/1以下	0.3 mg/1	未満
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.9	
48	味	異常でないこと	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	
50	色度	5度以下	1度未満	
51	濁度	2度以下	0.1度未満	