

## 【令和4年11月実施分】

## 基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道	
			西区	東区
1	一般細菌	100CFU/m l 以下	0 CFU/m l	0 CFU/m l
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3	カドミウム及び化合物	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	0.00005 mg/l 未満	0.00005 mg/l 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	2.4 mg/l	1.7 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	0.08 mg/l 未満	0.08 mg/l 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	0.1 mg/l	0.1 mg/l
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l	0.06 mg/l 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	0.001 mg/l 未満
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.003 mg/l	0.001 mg/l 未満

## 【令和4年11月実施分】

## 基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道	
			西区	東区
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下	0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/1以下	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満
30	プロモホルム	0.09mg/1以下	0.002 mg/1	0.001 mg/1 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下	0.008 mg/1 未満	0.008 mg/1 未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/1以下	0.02 mg/1 未満	0.01 mg/1 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下	0.01 mg/1 未満	0.01 mg/1 未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下	0.03 mg/1 未満	0.03 mg/1 未満
35	銅及びその化合物	1mg/1以下	0.04 mg/1	0.01 mg/1 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下	9.8 mg/1	8.9 mg/1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満
38	塩化物イオン	200mg/1以下	10.6 mg/1	8.9 mg/1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/1以下	48 mg/1	35 mg/1
40	蒸発残留物	500mg/1以下	144 mg/1	126 mg/1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下	0.02 mg/1 未満	0.02 mg/1 未満
42	ジオスミン	0.00001mg/1以下	0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/1以下	0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下	0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満
45	フェノール類	0.005mg/1以下	0.0005 mg/1 未満	0.0005 mg/1 未満
46	有機物等（全有機炭素TOCの量）	3mg/1以下	0.3 mg/1 未満	0.3 mg/1 未満
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
52	残留塩素		0.2 mg/1	0.2 mg/1

## 【令和4年11月実施分】

## 基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	簡易水道	上水道	
			一氏	赤池	大平
1	一般細菌	100CFU/m l 以下	0 CFU/m l	0 CFU/m l	0 CFU/m l
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及び化合物	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	0.00005 mg/l 未満	0.00005 mg/l 未満	0.00005 mg/l 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.5 mg/l	0.7 mg/l	0.2 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	0.08 mg/l 未満	0.08 mg/l 未満	0.08 mg/l 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.1 mg/l
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.07 mg/l	0.08 mg/l	0.14 mg/l
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.004 mg/l
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.009 mg/l

## 【令和4年11月実施分】

## 基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	簡易水道	上水道	
			一氏	赤池	大平
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下	0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/1以下	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満	0.003 mg/1
30	プロモホルム	0.09mg/1以下	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下	0.008 mg/1 未満	0.008 mg/1 未満	0.008 mg/1 未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/1以下	0.01 mg/1	0.03 mg/1	0.01 mg/1 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下	0.01 mg/1 未満	0.01 mg/1 未満	0.04 mg/1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下	0.03 mg/1 未満	0.03 mg/1 未満	0.03 mg/1 未満
35	銅及びその化合物	1mg/1以下	0.02 mg/1	0.01 mg/1 未満	0.01 mg/1 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下	6 mg/1	9.5 mg/1	8.2 mg/1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満
38	塩化物イオン	200mg/1以下	5.5 mg/1	6.3 mg/1	5.1 mg/1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/1以下	37 mg/1	40 mg/1	32 mg/1
40	蒸発残留物	500mg/1以下	97 mg/1	140 mg/1	74 mg/1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下	0.02 mg/1 未満	0.02 mg/1 未満	0.02 mg/1 未満
42	ジオオスミン	0.00001mg/1以下	0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/1以下	0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下	0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満
45	フェノール類	0.005mg/1以下	0.0005 mg/1 未満	0.0005 mg/1 未満	0.0005 mg/1 未満
46	有機物等（全有機炭素TOCの量）	3mg/1以下	0.3 mg/1 未満	0.3 mg/1 未満	0.3 mg/1 未満
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.9	7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

## 【令和4年11月実施分】

## 基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道		
			本城	都井	宮ノ浦
1	一般細菌	100CFU/m l 以下		0 CFU/m l	0 CFU/m l
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出
3	カドミウム及び化合物	0.003mg/l 以下		0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下		0.00005 mg/l 未満	0.00005 mg/l 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下		0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下		0.6 mg/l	0.2 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下		0.08 mg/l 未満	0.08 mg/l 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下		0.08 mg/l	0.1 mg/l
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下		0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下		0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下		0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下		0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
21	塩素酸	0.6mg/l 以下		0.1 mg/l	0.09 mg/l
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.003 mg/l
26	臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001 mg/l 未満	0.007 mg/l

【令和4年11月実施分】

基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道		
			本城	都井	宮ノ浦
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下		0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/1以下		0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1
30	ブロモホルム	0.09mg/1以下		0.001 mg/1 未満	0.003 mg/1
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下		0.008 mg/1 未満	0.008 mg/1 未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/1以下		0.01 mg/1	0.01 mg/1 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下		0.01 mg/1 未満	0.01 mg/1 未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下		0.05 mg/1	0.03 mg/1 未満
35	銅及びその化合物	1mg/1以下		0.01 mg/1	0.02 mg/1 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下		11 mg/1	13.8 mg/1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下		0.001 mg/1 未満	0.001 mg/1 未満
38	塩化物イオン	200mg/1以下		10.6 mg/1	15 mg/1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/1以下		41 mg/1	51 mg/1
40	蒸発残留物	500mg/1以下		98 mg/1	100 mg/1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下		0.02 mg/1 未満	0.02 mg/1 未満
42	ジオスミン	0.00001mg/1以下		0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/1以下		0.000001 mg/1 未満	0.000001 mg/1 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下		0.002 mg/1 未満	0.002 mg/1 未満
45	フェノール類	0.005mg/1以下		0.0005 mg/1 未満	0.0005 mg/1 未満
46	有機物等（全有機炭素TOCの量）	3mg/1以下		0.3 mg/1 未満	0.3 mg/1 未満
47	PH値	5.8以上8.6以下		6.9	6.8
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
50	色度	5度以下		0.6 度未満	0.5 度未満
51	濁度	2度以下		0.1 度未満	0.1 度未満

## 【令和4年11月実施分】

## 基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道	
			市木	
1	一般細菌	100CFU/m l 以下	0 CFU/m l	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	
3	カドミウム及び化合物	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	0.00005 mg/l 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.5 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	0.08 mg/l 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	0.1 mg/l	
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.08 mg/l	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	

【令和4年11月実施分】

基準項目（浄水）

NO	項目名	基準値	上水道	
			市木	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下	0.002 mg/1	未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/1以下	0.001 mg/1	未満
30	プロモホルム	0.09mg/1以下	0.001 mg/1	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下	0.008 mg/1	未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/1以下	0.01 mg/1	未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下	0.01 mg/1	未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下	0.03 mg/1	未満
35	銅及びその化合物	1mg/1以下	0.02 mg/1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下	9.1 mg/1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下	0.001 mg/1	未満
38	塩化物イオン	200mg/1以下	8.2 mg/1	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/1以下	37 mg/1	
40	蒸発残留物	500mg/1以下	87 mg/1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下	0.02 mg/1	未満
42	ジェオスミン	0.0001mg/1以下	0.00001 mg/1	未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/1以下	0.00001 mg/1	未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下	0.002 mg/1	未満
45	フェノール類	0.005mg/1以下	0.0005 mg/1	未満
46	有機物等（全有機炭素TOCの量）	3mg/1以下	0.3 mg/1	未満
47	PH値	5.8以上8.6以下	6.8	
48	味	異常でないこと	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5 度未満	
51	濁度	2度以下	0.1 度未満	