

【令和5年12月実施】

毎月検査項目（浄水）

| NO | 項目名 | 基準値 | 上水道 | | | |
|----|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | 都井 | 宮ノ浦 | 市木 | |
| 1 | 一般細菌 | 100CFU/m l 以下 | 0 CFU/ m l | 0 CFU/ m l | 0 CFU/ m l | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | 塩化物イオン | 200mg/l 以下 | 12.6 mg/l | 17.9 mg/l | 8.5 mg/l | |
| 4 | 有機物等（全有機炭素TOCの量） | 3mg/l 以下 | 0.3 mg/l 未満 | 0.3 mg/l 未満 | 0.3 mg/l 未満 | |
| 5 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | |
| 6 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 7 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 8 | 色度 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | |
| 9 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |