

【PFOS及びPFOA水質検査（原水）】

採 水 地	採水日	検査結果	基 準 値
一氏配水池	令和7年8月5日	0.000002 mg／l 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg／l 以下
赤池水源地	令和7年8月5日	0.000002 mg／l 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg／l 以下
大平浄水場	令和7年8月5日	0.000002 mg／l 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg／l 以下
都井水源地	令和7年8月5日	0.000002 mg／l 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg／l 以下
宮ノ浦水源地	令和7年8月5日	0.000002 mg／l 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg／l 以下
市木第2水源地	令和7年8月5日	0.000002 mg／l 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg／l 以下
西区浄水場	令和7年8月5日	0.000005 mg／l 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg／l 以下
東区浄水場	令和7年8月5日	0.000003 mg／l 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg／l 以下