


## 『エアゾール式簡易消火具』事故発生状況

製品事故認知本数 7,555 本（令和元年 6 月 30 日現在）



気温の上昇とともに破裂件数が増加する傾向にあります。

	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
1月		1	10	38	44	42	49	29	19	16	11	9	4	4	0
2月		1	9	34	53	60	47	21	15	13	9	3	4	4	0
3月		3	15	47	59	53	35	45	39	15	15	6	7	6	5
4月		1	28	61	83	83	72	56	43	32	24	12	9	4	2
5月		1	29	72	123	110	134	83	74	64	23	26	13	11	4
6月	1	6	52	86	136	164	138	98	78	61	33	36	12	9	8
7月	1	4	37	142	143	160	111	119	89	48	35	27	20	12	
8月	1	11	58	197	139	184	157	96	85	45	32	31	21	9	
9月	2	9	58	116	202	152	101	71	70	36	30	15	12	7	
10月	2	11	45	103	116	115	90	54	51	25	22	13	9	3	
11月	1	11	32	75	104	80	50	35	23	27	17	5	6	3	
12月	0	6	29	56	66	54	29	14	15	16	13	3	5	0	
合計	8	65	402	1,027	1,268	1,257	1,013	721	601	398	264	186	122	72	19

※発生時期不明の 132 本は含んでいません。